

广元城投智慧公司新能源汽车充电基础设施建设项目（苴国广场等6个场站）设备采购安装服务项目变更（补遗）公告

各有关投标人：

2025年10月20日发布的“广元城投智慧公司新能源汽车充电基础设施建设项目（苴国广场等6个场站）设备采购安装服务”项目（项目编号：SWUEECG202520548/XJSGY-2025-352）现作以下变更（补遗）：

一、变更（补遗）事项、内容：

（一）苴国广场停车场充电站招标工程量清单总说明中：

（11）本工程在编制招标控制价时消防设施、场站标识标牌、充电车位标识、照明系统等相关专业工程按不含税8000.00元计（具体详专业暂估价表），暂列金额按不含税19395.45元计。最终以实际发生为准。

变更为：

（11）本工程在编制招标控制价时消防设施、场站标识标牌、充电车位标识、照明系统等相关专业工程按不含税8000.00元计（具体详专业暂估价表），暂列金额按不含税19395.43元计。最终以实际发生为准。

（二）以下站点分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，充电桩工程中：

东坝水厂停车场充电站

序号 14 030408001014 电力电缆 ZC-YJV22-3*150+2*70mm²

回龙河停车场充电站

序号 14 030408001014 电力电缆 ZC-YJV22-3*150+2*70mm²

苴国广场停车场充电站

序号 14 030408001014 电力电缆 ZC-YJV22-3*150+2*70mm²

青川县青竹岛酒店充电站

序号 11 030408001011 电力电缆 ZC-YJV22-3*185+2*95mm²

双羽凤凰城场站

序号 17 030408001017 电力电缆 ZC-YJV22-3*185+2*95mm²

序号 26 030408001026 电力电缆 ZC-YJV22-4*150+1*70mm²

项目特征描述中“电压等级(kV): 10kV”

变更为:

电压等级(kV): ≤1kV

(三) 招标工程量清单中设备名称规范:

万缘步行街充电站

序号 24 030404012024 160kW 直流充电终端(双枪)

序号 25 030404012025 30kW 直流充电终端(单枪)

青川县青竹岛酒店充电站

序号 27 030404012027 160kW 直流充电终端(双枪)

变更为:

万缘步行街充电站

序号 24 030404012024 160kW 双枪直流一体机

序号 25 030404012025 30kW 单枪直流一体机

青川县青竹岛酒店充电站

序号 27 030404012027 160kW 双枪直流一体机

(四) 招标文件第七章技术标准及要求 1.1 技术参数表

序号	名称	项目	单位	技术参数要求
1	分体式直流充电桩	交流输入电压	V	380±15%
2		交流电源频率	Hz	50±1
3		输入功率因数		≥0.99(半载以上)
4		直流电压调节范围	V	200-1000V
5		电压精度	%	不超过±0.5
6		电流精度	/	≥30A: 不超过±1% <30A: 不超过±0.3A
7		稳压精度	%	不超过±0.5
8		稳流精度	%	不超过±1
9		纹波系数	%	有效值: 不超过±0.5 峰值: 不超过±1
10		均流不平衡度	%	≤5
11		待机功耗	W	≤N*30 (N表示充电接口数量)
12		满载工作效率	%	≥94
13		噪声	/	II级
14		振荡波抗扰度	/	3级(1MHz和100kHz)
15		静电放电抗扰度	/	3级

16		射频电磁场辐射抗扰度	/	3 级
17		电快速瞬变脉冲群抗扰度	/	3 级
18		浪涌（冲击）抗扰度	/	3 级
19		射频场感应的传导骚扰抗扰度	/	3 级
20		谐波电流限值要求（THD）	%	≤5
21		充电机结构形式		分体式
22		有源功率因数校正电路	%	带
23		直流输出接口		GB / T20234. 3-2023

变更为：

序号	名称	项目	单位	技术参数要求
1	分体式直流充电桩	交流输入电压	V	380±15%
2		交流电源频率	Hz	50±1
3		输入功率因数		≥0.99（半载以上）
4		直流电压调节范围	V	200-1000V
5		电压精度	%	不超过±0.5
6		电流精度	/	≥30A：不超过±1% <30A：不超过±0.3A
7		稳压精度	%	不超过±0.5
8		稳流精度	%	不超过±0.6
9		纹波系数	%	有效值：不超过±0.5 峰值：不超过±1
10		均流不平衡度	%	≤5
11		待机功耗	W	≤N*30 (N表示充电接口数量)
12		满载工作效率	%	≥94
13		噪声	/	II 级
14		振荡波抗扰度	/	3 级（1MHz 和 100kHz）
15		静电放电抗扰度	/	3 级
16		射频电磁场辐射抗扰度	/	3 级
17		电快速瞬变脉冲群抗扰度	/	3 级
18		浪涌（冲击）抗扰度	/	3 级
19		射频场感应的传导骚扰抗扰度	/	3 级
20		谐波电流限值要求（THD）	%	≤5
21		充电机结构形式		分体式
22		有源功率因数校正电路	%	带
23		直流输出接口		GB / T20234. 3-2023

（五）招标文件第一章 5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 10 月 30 日 10 时 00 分

变更为：

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 10 月 31 日 10 时 00 分

二、其他事项不变。

此补遗公告为《招标文件》不可分割的部分，原《招标文件》相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。

广元城投智慧城市产业发展有限公司

2025 年 10 月 27 日

