



- 注：
- 本工程选用710Wp单晶硅组件，单块组件尺寸为2384X1303X30mm；
 - 粮油配送中心安装光伏组件204块，容量为144.84kWp；
 - 组件平行屋面平铺固定安装。
 - 如现场存在障碍物阻挡，可适当平移支架单元避让。
 - 支架单元间检修通道宽度不低于500mm。（可根据现场实际情况可适当调整距离）。
 - 屋顶防水如被破坏，则须修复防水，防止后期漏水，并做好防火封堵措施。

粮油物资配送中心屋面光伏组件平面布置图 1:100

灭火器配置表							
配置部位	危险等级	火灾种类	手提式最低配置标准	推车式最低配置标准	配置种类	手提式最大保护距离	推车式最大保护距离
屋面光伏区域	中危险级	A类	2A	—	MF/ABC4	20m	—

山西宏都设计有限公司				宁南县金德粮油收储有限公司				工程	施工图	设计
工程设计证书编号 A214021053				责任公司仓顶阳光项目						阶段
批准	设计	CAD制图		比例		日期		粮油物资配送中心屋面光伏组件平面布置图		
审核	校核							图号	DQ-06	